

Отчет об исполнении предписаний надзорных органов:

1. По адресу п. Пугачевский ул. Центральная 2 дверь в электрощитовую выполнена противопожарная 2-го типа.
2. С. Паника ул. Молодежная 1, дверь отделяющая пищеблок от других частей здания, групп помещений ,выполнена в соответствии с требованиями.
3. Выполнена огнезащитная обработка косоуров лестничного марша. (ст.4, 6 123-ФЗ п. 5.2.1 СП 2.13130.2012; СНИП 2.01.02-85* табл. 1; п. 2.6 СНИП II-A.5-62 табл. 2);с . Паника ул. Молодежная 1
4. К зданию школы обеспечили подъезд пожарных автомобилей со всех сторон (ст. 4, ст.6 123-ФЗ; п. 8.1 СП. 4.13130.2013; СНИП 2.07.01-89*, прил.1*, п.2*; п. 8.1 СНИП II-К.2-62); с . Паника ул. Молодежная 1
5. Металлические конструкции лестничных маршей закрыты. ул.Новая 12

Директор:  Н.А.Дуева

27.08.2019г.

